



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες: Μ. Μανιδάκη
Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408

Αρ. Πρωτ.: 16195
Ηράκλειο 2/10/2014

ΠΡΟΣ : κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων της υπ'αρ. 15976/29-09-2014 Αναλυτικής Διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στους χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής), στην Βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια της Βιολογίας & στο θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 16194/2-10-2014/ΑΔΑ:ΒΜΚ6469Β7Γ-91Ω απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης η υπ'αρ. 15976/29-09-2014 Αναλυτική Διακήρυξη του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στους χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής), στην Βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια της Βιολογίας & στο θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τροποποιείται ως ακολούθως:

- Ο όρος 7 του Παραρτήματος Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Δ.15976/2014: «Οι εξωτερικές μονάδες να είναι κατάλληλες για υπαίθρια τοποθέτηση στο δώμα, με υψομετρική διαφορά από την εσωτερική τουλάχιστον 15 m και σε απόσταση από τις εσωτερικές τουλάχιστον 40 m (Μήκος σωληνώσεων)», αντικαθίσταται με τον όρο: «Οι εξωτερικές μονάδες να είναι κατάλληλες για υπαίθρια τοποθέτηση (π.χ. στο δώμα), με υψομετρική διαφορά από την εσωτερική τουλάχιστον 10 m και σε απόσταση από τις εσωτερικές τουλάχιστον 15 m (Μήκος σωληνώσεων)».
- Ο όρος 13 του Παραρτήματος Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Δ.15976/2014: «Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος και για τους χώρους των γραφείων μόνο, να μην γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση, ενώ γι' αυτούς των εργαστηρίων να γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση.», διαγράφεται από τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΡΥΠΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

