

1. Σελ. 18 όπου αναφέρεται «Όλες οι συστοιχίες θα διαθέτουν 5 αποθηκευτικά επίπεδα.», να διευκρινιστεί αν στα 5 αποθηκευτικά επίπεδα συμπεριλαμβάνεται ή όχι το ράφι οροφής συστοιχίας (καπάκι). Απαιτείται απάντηση προκειμένου να καθοριστεί και να υπολογιστεί ή συνολική ποσότητα των ραφιών.

Δεν συμπεριλαμβάνεται. Οι συστοιχίες έχουν 5 επίπεδα φόρτωσης συν ράφι οροφής (καπάκι).

2. Σελ. 18 όπου αναφέρεται «... η ακραία κινητή συστοιχία καθώς και η σταθερή στην άλλη άκρη του συστήματος, θα είναι μονής όψης ...», να διευκρινιστεί το πλάτος της ακραίας κινητής αν θα είναι 1,0(δηλ. 2x0,5) ή 0,5 μ.

Το πλάτος της ακραίας κινητής συστοιχίας θα είναι 1,0 μ. (δηλ. 2x0,5μ.)

3. Σελ. 18 όπου αναφέρεται «... αλλά απαιτείται σε τουλάχιστον τα μισά ράφια, ο αποθηκευτικός χώρος να είναι ελεύθερος σε όλο το βάθος των 1,00μ. για την τοποθέτηση αρχαίων αντικειμένων αντίστοιχου μεγέθους.»:

a. να διευκρινιστεί αν μπορεί να είναι ο αποθηκευτικός χώρος ελεύθερος σε όλο το βάθος του 1,0μ σε όλα τα ράφια αντί τα «μισά τουλάχιστον» ή

b. να καθοριστεί ακριβώς σε πόσα ράφια θα είναι ελεύθερος και στα υπόλοιπα να οριστεί με ποιο τρόπο δεν θα είναι «ελεύθερα σε όλο το βάθος» (πχ. με πλάτες, με διαχωριστικά ή άλλο τρόπο)

Μπορεί να είναι ο αποθηκευτικός χώρος ελεύθερος σε όλο το βάθος του 1,0μ σε όλα τα ράφια.

- 4.Σελ. 19 όπου αναφέρεται «... αναπτύσσονται σε συνολικό μήκος περίπου 26,50μ ...» να καθοριστεί, σύμφωνα με το συνολικό μήκος, πόσες συστοιχίες ραφιών δημιουργούνται και ποιο το μήκος της κάθε συστοιχίας. Απαιτείται προκειμένου να υπολογιστεί η ακριβής ποσότητα των πλαισίων.

Είναι 4 συστοιχίες:

1 συστοιχία μήκους περίπου 14,10μ.

2 συστοιχίες μήκους περίπου 4,65μ. η κάθε μία

1 συστοιχία μήκους περίπου 3,10μ.

5. Σελ. 20 όπου αναφέρεται «...αναπτύσσονται δεκατρείς (13) μονάδες ...» να καθοριστεί αν και πόσες από τις 13 μονάδες θα τοποθετηθούν εν σειρά διαδοχικά η μία μετά την άλλη. Απαιτείται προκειμένου να υπολογιστεί η ακριβής ποσότητα των πλαισίων και άλλων υλικών.

Αναπτύσσονται 3 συστοιχίες:

1 συστοιχία 5 μονάδων

2 συστοιχίες 4 μονάδων η κάθε μία.

6. Να οριστεί η ακριβής διεύθυνση παράδοσης των υλικών.

Μουσείο Ελεύθερνας (Ελεύθερνα)

7. Να διευκρινιστεί αν υπάρχει πρόσβαση μεγάλων φορτηγών στο χώρο.

Στον αύλειο χώρο ναι.

8. Να διευκρινιστεί αν διατίθεται χώρος προσωρινής παραλαβής υλικών.

Μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά στο ασκεπή αύλειο χώρο με ευθύνη του αναδόχου, ή να εναποτεθούν στον υπόγειο χώρο εγκατάστασής τους, μέσω της υπάρχουσας ράμπας. Αποτελεί ευθύνη κάθε διαγωνιζόμενου να εξετάσει με ποιο τρόπο μπορεί να κάνει χρήση της υπάρχουσας ράμπας.

9. Να διευκρινιστεί αν η πρόσβαση των υλικών προς το χώρο εγκατάστασης γίνεται ομαλά με χειροκίνητα τροχήλατα μέσα (καρότσια) ή αν παρεμβάλλονται σκάλες, σκαλοπάτια ή ανισόπεδα κτλ.

Υπάρχει ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο από τον αύλειο χώρο.

10. Να διευκρινιστεί σε ποιους ορόφους τοποθετούνται αντίστοιχα κάθε σύστημα και συγκρότημα.

Στον υπόγειο χώρο όλα.

11. Να διευκρινιστεί αν διατίθεται (σε περίπτωση ορόφου) ανελκυστήρας για την μεταφορά των υλικών (αν ναι τότε ποιες οι διαστάσεις θαλάμου και η αντοχή σε φορτία).

Υπάρχει ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο.