



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 04/11/2015

Αρ. πρωτ. 9619

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8586/02.10.2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών μολύβδου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Προπτυχιακών Εργαστηρίων Τμήματος Χημείας» και κα 4296

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 99 τεμαχίων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου, Maintenance Free , 12 V από 75 έως 80 Ah.

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται στο παράτημα Α της πρόσκλησης.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 13.008,13€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τμήμα Χημείας εντός 4 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 17/12/2015.

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους:

- συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του παραρτήματος Α
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι :
 - ο Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης
 - ο Έχουν το νομικό δικαίωμα να εκτελέσουν την προμήθεια και αντικατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 - ο Έχουν λάβει υπόψιν τους τις ιδιαιτερότητες του χώρου και της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
- Αντίγραφο της εγγραφής τους στο μητρώο του οικείου επιμελητήριου/επαγγελματικού μητρώου,
- Κατάλογο παρόμοιων προμηθειών (που αφορούν στην εμπορία εγκατάσταση και συντήρηση συσσωρευτών ανάλογου τύπου) που έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία με αναφορά των ημερομηνιών παράδοσης

Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω mail) μέχρι και την 12/11/2015 και ώρα 12:00 στα κάτωθι στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βούτες, Κτίριο Διοίκησης,
70013 Ηράκλειο Κρήτης
Υπόψη κα. Παπαδάκη Ζαχαρένια
φας: (+30) 2810 393130
E-mail: renia.papadaki@elke.uoc.gr

με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 9619/2015.

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, το πρακτικό αξιολόγησης υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού.

Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εναλλακτικά:

Α. Την κατακύρωση της πρόσκλησης σε έναν ανάδοχο και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με συμφωνημένο αντικείμενο προσαυξημένο ή μειωμένο κατά 30% πλέον ή έλαττον από τον ως άνω προϋπολογισμό.

Β. Την επανάληψη της πρόσκλησης με τροποποίηση ή μη των όρων της.

Γ. Τη ματαίωση της πρόσκλησης και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας

Δ. την οριστική ματαίωση της πρόσκλησης

Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε 15 ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα & το έγγραφο της

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την ανακοίνωση της κατακύρωσης σ' αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η πρόσκληση μπορεί να κατακυρωθεί στον επόμενο.

Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά της παρούσας πρόσκλησης, της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτήν και της νομιμότητας της διενέργειάς της έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού (διεύθυνση άρθρο 1) ως εξής:

α) Κατά της πρόσκλησης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ένσταση με αυτήν την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνοδευόμενη από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΟΧΔ.

β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτήν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ίδιας της πρόσκλησης και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας της πρόσκλησης, αλλά εξετάζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται επιμελεία του ενισταμένου υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός 2 ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας της πρόσκλησης έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, με οποιοδήποτε τρόπο, στους συμμετέχοντες.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται επιμελεία του ενισταμένου υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός 2 ημερών από της υποβολής της και εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεως του διαγωνισμού.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους, εκτός τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.

Το αποτέλεσμα επί της σχετικής ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της απόφασης μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την Επιτροπή Ερευνών με φροντίδα τους.

VII. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα προσωπικά έξοδα και οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του και οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν τους προμηθευτές.

VIII. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες:

Α) του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης

http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_updated.pdf

Β) της ΚΥΑ 679/22.8.96, των Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ Β1/819/88 Β-920/21.12.88» (ΦΕΚ Β-826/10.9.96) ως ισχύει, η οποία απέκτησε ισχύ νόμου δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 3794/09, ΦΕΚ Α 156/4.9.09 και τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010)

Το κείμενο της πρόσκλησης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

2. Το κείμενο της παρούσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Κ. www.elke.uoc.gr, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr και στη Διαύγεια.

Πληροφορίες:

1. Για διαδικαστικά θέματα κα. Παπαδάκη Ζαχαρένια, Τηλ. (+30) 2810 393171 & 393156, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: renia.papadaki@elke.uoc.gr, γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
2. Για τις προδιαγραφές : κα Μαρία Κανακίδου- Τηλέφωνο: 2810545033

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μιχαήλ Ταρουδάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

a/a	Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά	Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων	Αποδεικτικό στοιχείο για τα χαρακτηριστικά
	Ειδών/εργασιών	Ειδών/Εργασιών	
1	99 συσσωρευτές μολύβδου κλειστού τύπου, χωρίς απαίτηση συντήρησης		
2	Χωρητικότητα 75 έως 80 Ah σε εκφόρτιση 10 ή 20 ωρών με τάση 1.75-1.80 V ανά στοιχείο.		
3	να παρέχουν, κατά την εκφόρτιση, ισχύ τουλάχιστον 1750W για 15 λεπτά σε τάση 1,67V-1,65/cell στους 25 C		
4	Ενδεικτικές διαστάσεις των συσσωρευτών: μήκος 26 cm, πλάτος 17 cm, ύψος 22,5 cm		
5	να έχουν χαμηλή εσωτερική αντίσταση < 6.7mΩ και ρεύμα βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 2400 Amps να συνοδεύεται με πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας		
6	χαμηλή αυτοεκφόρτιση στους 20 C που να επιτρέπει την αποθήκευση για 6μηνο χωρίς επιπτώσεις στη χωρητικότητα ή τη διάρκεια ζωής (> 80% ονομαστικής) να συνοδεύεται με πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας		
7	Πιστοποιητικό μετρήσεων από ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο για το ίδιο μοντέλο ή για μοντέλο της ίδιας σειράς		
8	Τα δοχεία και τα καλύμματα των συσσωρευτών να είναι κατασκευασμένα από υλικά μη αναφλέξιμα - να αναφερθούν τα υλικά - χρήση επιβραδυντών. Να είναι κατηγορίας FV0 ή V0 σύμφωνα με το IEC 60707/UL 94/IEC 707 ή νεότερο ισοδύναμο IEC πρότυπο σύμφωνα με δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας		
9	Οι συσσωρευτές να είναι σύμφωνοι/πιστοποιημένοι, τουλάχιστον, κατά IEC 60896-21/22		
10	Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, ISO14001 για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή συσσωρευτών		
11	Η ημερομηνία παραγωγής θα αναγράφεται ευκρινώς στο πάνω μέρος των συσσωρευτών και σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερη των 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης		
12	Οι πόλοι +/- θα αναγράφονται ευκρινώς στο πάνω μέρος των συσσωρευτών		

13	Να συνοδεύονται από τα επίσημα φυλλάδια και βεβαιώσεις του κατασκευαστή, πίνακες εκφόρτισης σε watt, πίνακες εκφόρτισης σε Amp, οδηγίες λειτουργίας-εγκατάστασης		
14	Πιστοποιητικό CE		
15	πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων συσσωρευτών διαθέσιμα		
16	Διάρκεια ζωής (design life, Life expectancy) στους 20 C τουλάχιστον δέκα (10) με δώδεκα (12) χρόνια. Κατηγορία High Performance σύμφωνα με Eurobat Guide ή ισοδύναμη		
17	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημέρα εγκατάστασης, παράδοσης, παραλαβής και πλήρους λειτουργίας		
18	Το προσφερόμενο μοντέλο παράγεται μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.		
19	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς πρόσθετη αμοιβή να αντικαταστήσει ή επισκευάσει οτιδήποτε αυτός εγκατέστησε ή αντικατέστησε, εντός 24 ωρών από την γνωστοποίηση σε αυτόν με οποιοδήποτε μέσον (π.χ. τηλέφωνο, fax, e-mail κλπ) της κακοτεχνίας ή της αστοχίας του υλικού		
20	Οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των υλικών μικροϋλικών και εργασιών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.		
21	η όλη προμήθεια και εγκατάσταση, πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης		
22	Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να συνεργάζονται με τα ήδη υπάρχοντα στις εγκαταστάσεις, αξιόπιστα και καινούργια. Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια. Να περιγραφούν αναλυτικά και να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής		
23	Ημερομηνία παράδοσης της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία στο κτίριο είναι 4 βδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 17/12/2015		
24	Εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά	ΝΑΙ/ΟΧΙ	
25	Μεταφορά και εγκατάσταση στο κτίριο Χημείας στο Ηράκλειο		

26	Απόσυρση και ανακύκλωση των παλαιών συσσωρευτών με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία		
27	Τοποθέτηση πάνω σε υφιστάμενα μεταλλικά ικριώματα σε 3 συστοιχίες των 33 τεμαχίων όπως ακριβώς οι υπάρχοντες, στη θέση των παλαιών		
28	Συνδεσμολογία των νέων συστοιχιών όπως ακριβώς η υπάρχουσα.		
29	Να αποκλειστεί η περίπτωση να βρεθούν παράλληλα ή σε σειρά συσσωρευτές διαφορετικού τύπου ή παλαιοί και νέοι		
30	Όταν είναι απαραίτητη διακοπή ΔΕΗ ή Η/Ζ ή UPS, να πραγματοποιείται προγραμματισμένα μετά από προειδοποίηση τριών τουλάχιστον εργασίμων ημερών και πάντα μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο τεχνικό του κτιρίου		
31	Οι εγκαταστάσεις θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου		
32	Την ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού τη φέρει ο ανάδοχος μέχρι το πέρας των εργασιών και παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων		
33	Κάθε επίσκεψη τεχνικών του αναδόχου, θα γίνεται κυρίως τις εργάσιμες μέρες και ώρες πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο τεχνικό του κτιρίου		
34	Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών ή εξαιτίας αυτών (π.χ. μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ή κακοτεχνίας).		
35	Ευθύνη χειρισμών διακοπής και επανασύνδεσης των συσσωρευτών στο σύστημα χωρίς διακοπή των απαραίτητων φορτίων, τη φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος		
36	Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιεί το κατά νόμο κατάλληλο προσωπικό		