

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 13/11/2015

Αριθ. πρωτ.: 13796

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077929, 77940
Fax :2831077935
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση Συγκλήτου 12791/14-10-2015 ΑΔΑ: 72ΘΛ469Β7Γ-ΡΣΜ)

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 30/11/2015 και ώρα 12.00 μ.μ., για την προμήθεια δυο (2) κεφαλών αλεξικεραιών των κτιρίων ΑΒΓΔ, τεσσάρων (4) απαριθμητών κρουστικών φαινομένων, υλικών πρόσθετης αντικεραυνικής προστασίας και μίας (1) πρόσοψης πίνακα πυρανίχνευσης στην Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, προϋπολογισμού δαπάνης 6.851,10 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), (υπ' αριθ. 383/Πρωτ. 6843/15-06-2015 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης ΑΔΑ: ΩΜ5Χ469Β7Γ-21Μ),

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Ακολουθεί πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών .

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές για την άμεση αντικατάσταση δύο (2) κεφαλών αλεξικέραυνων των κτηρίων ΑΒΓΔ, τη προμήθεια τεσσάρων απαριθμητών κρουστικών φαινομένων προς αντικατάσταση μαγνητικών καταγραφικών καρτών αλεξικεραυνών, την προμήθεια υλικών πρόσθετης αντικεραυνικής προστασίας (έναντι υψηλών κεραυνικών ρευμάτων όσο και κρουστικών υπερτάσεων) και την αντικατάσταση μίας πρόσοψης πίνακα πυρανίχνευσης της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου.

Ο διαγωνισμός έχει δύο Ομάδες ειδών και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για μία Ομάδα εκ των δύο, είτε και για τις δύο.

ΟΜΑΔΑ Α

Η επιβεβλημένη άμεση αντικατάσταση λόγω της επικινδυνότητας του θέματος των δύο (2) κεφαλών των αλεξικέραυνων των κτηρίων Β2 και Γ, θα γίνει με νέες κεφαλές τύπου **PULSAR 60** της εταιρίας **HELITA** με κάλυψη στη στάθμη **I 79μ και στη στάθμη ΙΙΙ 97μ**, που θα προστατεύουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τα κτίρια και θα συνοδεύονται από τα φύλλα δοκιμών λειτουργίας τους και να είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο NF C 17-102.

Η προμήθεια τεσσάρων (4) νέων απαριθμητών κρουστικών φαινομένων με δυνατότητα απαρίθμησης έως και 999 φαινομένων που θα είναι τοποθετημένοι εντός στεγανών πινάκων διαστ. 130X94X81mm (κωδ. 6800012 της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ) και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών πρόσθετης αντικεραυνικής προστασίας δώδεκα (12) απαγωγών κεραυνικών ρευμάτων ημιαγωγικού τύπου 80 T2 230V / 50Hz σύνθετης στάθμης προστασίας T1+T2 τύπου 68 44 150 της ΕΛΕΜΚΟ και τεσσάρων (4) απαγωγών κεραυνικών ρευμάτων “N - PE” 230V / 50Hz ουδετέρου γείωσης N – PE, στάθμης προστασίας T1 τύπου 68 51 200 της ΕΛΕΜΚΟ), και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Τέλος απαραίτητη κρίνεται και η προμήθεια της πρόσοψης (πληκτρολόγιο) του πίνακα πυρανίχνευσης ID 2000 Notifier του κτηρίου της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, που θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δύο ομάδες με τα απαιτούμενα προς προμήθεια υλικά :

ΟΜΑΔΑ Α

A/ Α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότ.
1	Κεφαλή αλεξικεραύνου Pulsar 60 της εταιρίας HELITA	τμχ	2
2	Απαριθμητές κρουστικών φαινομένων με δυνατότητα απαρίθμησης έως και 999 φαινομένων που θα είναι τοποθετημένοι εντός στεγανών πινάκων διαστ. 130X94X81mm (κωδ. 6800012 της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ)	τμχ	4
3	Απαγωγοί κεραυνικών ρευμάτων ημιαγωγικού τύπου 80 T2 230V / 50Hz σύνθετης στάθμης προστασίας T1+T2 τύπου 68 44 150 της ΕΛΕΜΚΟ	τμχ	12
4	Απαγωγοί κεραυνικών ρευμάτων “N - PE” 230V / 50Hz ουδέτερου γείωσης N - PE, στάθμης προστασίας T1 τύπου 68 51 200 της ΕΛΕΜΚΟ	τμχ	4

Όλα τα υλικά είναι ενδεικτικού τύπου. Γίνονται δεκτά τα ισοδύναμα τους ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΜΑΔΑ Β

Η προμήθεια για αντικατάσταση της κατεστραμμένης πρόσοψης (πληκτρολόγιο) του πίνακα πυρανίχνευσης ID 2000 Notifier, του συστήματος πυρανίχνευσης της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου.

A/ Α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότ.
1	Πρόσοψη (πληκτρολόγιο) πίνακα πυρανίχνευσης ID 2000 Notifier	τμχ	1

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Δικαιολογητικά

- Βεβαίωση εγγραφής **επί ποινή αποκλεισμού** στο μητρώο οικείου επιμελητηρίου (Εμπορικό ή Τεχνικό) για την προμήθεια των παραπάνω υλικών.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 **επί ποινή αποκλεισμού** στην οποία θα αναφέρεται ότι :
 - αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών
 - τα υλικά είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, δε φέρουν διαβρώσεις, κακώσεις, ή ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.

3. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

5. Οι κεφαλές των αλεξικεραιών θα συνοδεύονται από τα φύλλα δοκιμών λειτουργίας τους και θα είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο NF C 17-102, να διαθέτουν ορατή ένδειξη κεραυνικού πλήγματος και ο διετής επανέλεγχος τους να γίνεται δωρεάν, οι Απαριθμητές κρουστικών φαινομένων θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, όπως και τα υλικά πρόσθετης αντικεραυνικής προστασίας και η πρόσοψη (πληκτρολόγιο) πίνακα πυρανίχνευσης ID 2000 Notifier τουλάχιστον τριών (3) ετών, οι οποίες θα δοθούν επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.

6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν εντός του φακέλου, συμπληρωμένο το Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς (με τη μορφή που υπάρχει ως προς την ισοδύναμη λύση).

7. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών και οι εργασίες θα γίνουν το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΙΔΗ

Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

- Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A/ A	Περιγραφή	Μονάδα μέτρηση ς	Ποσότη.	Τιμή μονάδα ς	Σύνολο
1		τμχ	2		
2		τμχ	4		
3		τμχ	12		
4		τμχ	4		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				
	Φ.Π.Α.	23%			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

ΟΜΑΔΑ Β

A/ A	Περιγραφή	Μονάδα μέτρηση ς	Ποσότη.	Τιμή μονάδα ς	Σύνολο
1	Πρόσοψη (πληκτρολόγιο) πίνακα πυρανίχνευσης ID 2000 Notifier	τμχ	1		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				
	Φ.Π.Α.	23%			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				