

Ρέθυμνο 17/05/2016

Αριθ. πρωτ.: 5872

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες : Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax : 2831077960
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Στις προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.
5695/12-05-2016**

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Στο άρθρο 2 παράγραφο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ομάδα Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5695/12-05-2016 που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων κλιματιστικών μηχανημάτων αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split units), ενός συμπιεστή inverter εξωτερικών μηχανημάτων, μιας πλήρης πλακέτας και ψυκτικού υγρού, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, έχει γραφεί λάθος εκ παραδρομής: «...Η εξωτερικές μονάδες να είναι κατάλληλες για υπαίθρια ή τοποθέτηση στο δώμα, με υψομετρική διαφορά από την εσωτερική τουλάχιστον 15 m και σε απόσταση από τις εσωτερικές τουλάχιστον 40 m (Μήκος σωληνώσεων).

Παρακαλώ να αντικατασταθεί με το σωστό: «...7. Οι εξωτερικές μονάδες να είναι κατάλληλες για υπαίθρια τοποθέτηση (π.χ. στο δώμα), με υψομετρική διαφορά από την εσωτερική τουλάχιστον 10 m και σε απόσταση από τις εσωτερικές τουλάχιστον 15 m (μήκος σωληνώσεων)»

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ