

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077940, 6977603110
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

Ρέθυμνο 14/10/2016
Αριθ. πρωτ.: 13742

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ νο. 1
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12825/04-10-2016

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις παρακάτω διευκρινήσεις:

Στην ομάδα εργασιών Β (Κατηγορία χρωματισμών, ισχυρών ρευμάτων)
Και στη παράγραφο Β2 (Κατηγορία ισχυρών ρευμάτων κανονικού
φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας)

Όπου αναφέρεται στα παρακάτω σημεία :

2. ... και φωτεινής ροής 5.500 lumens τουλάχιστον και όχι μεγαλύτερης από 38kw
κατανάλωσης,...

Τα 38kw εκ παραδρομής έχουν γραφτεί και το σωστό είναι 38w

3. ... και φωτεινής ροής 5.400 lumens τουλάχιστον και όχι μεγαλύτερης από 38kw
κατανάλωσης,...

Τα 38kw εκ παραδρομής έχουν γραφτεί και το σωστό είναι 38w

4. ... και φωτεινής ροής 5.400 lumens τουλάχιστον και όχι μεγαλύτερης από 38kw
κατανάλωσης,...

Τα 38kw εκ παραδρομής έχουν γραφτεί και το σωστό είναι 38w

Από το Τμήμα Προμηθειών

Κ. Καρνιαβούρα