



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Διοίκησης-Βούτες Ηρακλείου
Πληροφορίες: Π. Σαλεμή
Τηλ: 2810 393137 - Fax: 2810393408

Ηράκλειο 15/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 3583

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αρ. 2835/06-03-2017

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΤΕ/74/13-03-2017, έγγραφο του Αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων κ. Γ. Φραγκουλιδάκη, σχετικά με τη διακήρυξη με αρ.2835/06-03-2017 με ΑΔΑ 61ΝΙ469Β7Γ-ΡΔΖ, ΑΔΑΜ 16PROC005886504 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και εργαστήρια, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο», θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι, στο Παράρτημα Β'- Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός (σελ. 14 & 15),

- εκ παραδρομής αναφέρεται το πρότυπο EN 62000-3-3 αντί του ορθού EN 61000-3-3.
- Στο σημείο που αναφέρεται ότι «Όλα τα πιστοποιητικά των παραπάνω απαιτήσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης» (Παράρτημα Β', σελ. 15) διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Σημείωση: Παραμένουμε στην άποψη, τα πιστοποιητικά των απαιτήσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

:

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
α.α.

