



Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Τηλ. 2810-39.3121
Fax 2810-39.3123

Προς: το Τμήμα Προμηθειών του ΠΚ

07.01.2021

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με το Διαγωνισμό με αρ. πρωτ.14921/14.12.20

Σε συνέχεια ερώτησης από ενδιαφερόμενη εταιρεία σχετικά με την προδιαγραφή αντοχής σε φωτιά των 256 συσσωρευτών που το Παν. Κρήτης προτίθεται να προμηθευτεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη αρ.14921/14.12.2020, διευκρινίζουμε ότι τα δοχεία των συσσωρευτών πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο UL-94 και να είναι κατηγορίας V0.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Κυριακάκης.