



Προς:

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την
ανάθεση της σύμβασης του υπ' αριθ. 17630/07-
08-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017368642 2025-08-
07) ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

ΘΕΜΑ: Έγγραφο παροχής διευκρινίσεων επί του υπ' αριθ. 17630/07-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017368642 2025-08-07) ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, για την «Αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου και του εργαστηρίου του Τμ. Αρχαιολογίας στην πόλη του Ρεθύμνου με νέα», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 379641.

Σχετικά έγγραφα:

1. το υπ' αριθ. πρωτ. 18090/26-08-2025 Αίτημα Παροχής Διευκρινήσεων της εταιρείας «Σαρρής Παναγιώτης & Σία Ε.Ε.»

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικό έγγραφο,

Διευκρινίζουμε:

Ερώτημα 1 : «Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι μια εταιρεία που συμμορφώνεται με το άρθρο 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 και στην οποία έχει χορηγηθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, σε συνδυασμό με το προσωπικό που απασχολείται μόνιμα στην συγκεκριμένη επιχείρηση, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σας.»

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης : «Στον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι προσφέροντες εκτός της ηλεκτρονικής φόρμας θα καταθέσουν επί ποινής αποκλεισμού : 3. Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυκτικού για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών, 4. Πιστοποιητικό τεχνικού προσωπικού για Χειρισμό F-gases : Κάθε τεχνικός που αναλαμβάνει εργασίες σε συστήματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067. Συγκεκριμένα θα προσκομίστούν

πιστοποίηση Κατηγορίας I γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, από τον κατά το νόμο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σύμφωνα με το Π.Δ. 1/08-01-2013 και της νομοθεσίας που τη διέπει (οι κάθε είδους ψυκτικές εργασίες όπως κατασκευή-εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, επιτήρησης λειτουργίας κλπ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή εγκαταστάσεων ψύξης ή κλιματισμού, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Π.Δ. και νόμων) και την ΕΚ 2067/2015, τεχνικού του συνεργείου ή συνεργαζόμενου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Αδειούχου Εργοδηγού ψυκτικού (μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις αμοιβαίας συνεργασίας τους).

Στο άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 προβλέπεται: «Άρθρο 3 Πιστοποίηση των φυσικών προσώπων»

1. Τα φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι κάτοχοι πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 για την αντίστοιχη κατηγορία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος πληροί τις απαιτήσεις για την άσκηση μίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 χορηγούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α) κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας I μπορούν να ασκούν όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Κατόπιν των παραπάνω, οι απαιτήσεις υπερκαλύπτονται μόνο εφόσον το μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας:

- Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυκτικού,
- Και τουλάχιστον ένας εξ αυτών διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας I, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067, το οποίο του επιτρέπει την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 παρ. 1 του εν λόγω Κανονισμού.
- Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομιστεί πιστοποίηση Κατηγορίας I συνεργαζόμενου Αδειούχου Εργοδηγού Ψυκτικού, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από υπεύθυνες δηλώσεις αμοιβαίας συνεργασίας.

Η απαίτηση 4. του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης επαναδιατυπώνεται ως εξής:

4. Πιστοποιητικό τεχνικού προσωπικού για Χειρισμό F-gases : Κάθε τεχνικός που αναλαμβάνει εργασίες σε συστήματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067. Συγκεκριμένα θα προσκομιστούν πιστοποίηση Κατηγορίας I γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, από τον κατά το νόμο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τεχνικού του συνεργείου ή συνεργαζόμενου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Αδειούχου Εργοδηγού ψυκτικού (μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις αμοιβαίας συνεργασίας τους που θα προσκομισθούν), σύμφωνα με το Π.Δ. 1/08-01-2013 και της νομοθεσίας που τη διέπει (οι κάθε είδους ψυκτικές εργασίες όπως κατασκευή-εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, επιτήρησης λειτουργίας κλπ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή εγκαταστάσεων ψύξης ή κλιματισμού, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Π.Δ. και νόμων) και την ΕΚ 2067/2015.

Ερώτημα 2 : «Σε ότι αφορά στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης και ειδικότερα για τα κάτωθι Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

α. «*ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 12.000 BTU/h»: A/A 1-25.

β. «*ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 24.000 BTU/h»: A/A 1-24.

γ. «*ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (ημικεντρικά) 53.000 BTU/h»: A/A 1-24.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απάντηση στη στήλη «Παραπομπή» είναι αποκλειστικά τα εξής: τεχνικά φυλλάδια, prospectus, πιστοποιητικά, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου (ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα).

Απάντηση - Διευκρίνιση:

Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στη στήλη «Παραπομπή» των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των μηχανημάτων (διαιρούμενου τύπου split 12.000 BTU/h και 24.000 BTU/h, καθώς και ημικεντρικών 53.000 BTU/h), **γίνονται αποδεκτά αποκλειστικά τα εξής έγγραφα:**

- **Τεχνικά φυλλάδια,**
- **Prospectus** του κατασκευαστικού οίκου,
- **Πιστοποιητικά,**
- **Υπεύθυνες δηλώσεις** του κατασκευαστικού οίκου ή του **επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα**, όταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα σε έντυπα τεκμηρίωσης,
- Επίσης, αποδεκτές είναι και **υπεύθυνες δηλώσεις του Υποψηφίου Αναδόχου, σε μη τεχνικά στοιχεία.**

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παρατίθενται στη στήλη «Παραπομπή» του Πίνακα Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Το παρόν έγγραφο παροχής διευκρινίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ' αριθ. **17630/07-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017368642 2025-08-07)** ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, για την «**Αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου και του εργαστηρίου του Τμ. Αρχαιολογίας στην πόλη του Ρεθύμνου με νέα**», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 379641 και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τόσο στα συνημμένα της Διακήρυξης όσο και στο Υποσύστημα «Επικοινωνία» καθώς και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.uoc.gr

Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών &
Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Γεώργιος Σταματόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής**