



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτίριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Μ. Μανιδάκη

Τηλ: 2810 393143- Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 6/10/2011

Αρ. Πρωτ. 9974

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην άμεση **αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων** στους χώρους των φοιτητικών εστιατορίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, δεδομένου ότι το νέο ακαδημαϊκό έτος έχει ήδη αρχίσει και οι χώροι των εστιατορίων-κυλικείων είναι σε πλήρη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, αφορά στην αποκατάσταση έκτακτων ζημιών στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

- στα αυτόματα **συστήματα κατάσβεσης** επαγγελματικών μαγειρείων στους χώρους εστίασης του Π.Κ. στο Φοιτητικό Κέντρο και στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο και
- στις εγκαταστάσεις **υγραερίου** στους χώρους εστίασης του Π.Κ. στο Φοιτητικό Κέντρο.

Συνολική Προϋπολογισμένη Δαπάνη **5.000,00 €** συμπερ/νου του ΦΠΑ.

Τεχνική περιγραφή των εργασιών.

Καταγραφή Εργασιών Πυρασφάλειας στους χώρους Εστιατορίων.

Α. Φοιτητικό Κέντρο.

Στο Φοιτητικό Κέντρο τα σημεία που χρήζουν άμεσο έλεγχο και συντήρηση/αποκατάσταση είναι:

- Η δεξαμενή Υγραερίου, που απαιτεί άμεσο έλεγχο/συσφίξεις σε όλες τις σωληνώσεις, βαλβίδες, ρυθμιστές πίεσης, χαλυβδοσωλήνες, διανεμητές, κλπ.
- Έλεγχος λειτουργίας στις παγίδες υγραερίου.
- Εγκατάσταση νέου αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A) με χρήση κατασβεστικού υλικού τύπου F, για συμμόρφωση με σχετική απόφαση Πυροσβεστικής (Αρχηγού Πυροσβ. Σώματος, αρ. πρωτ. 61047/27-11-2009). Συγκεκριμένα **απαιτούνται**:

Περιγραφή υλικού	Τεμάχια
Δοχείο 25 κιλών με αυτόματο κλείστρο, πυροκροτητή και μανόμετρο που θα περιέχει 20 λίτρα Wet Chemical.	2
Σωλήνας Εύκαμπτος 21,7 x 1/2"	2
Βάση πυροσβεστήρα	2
Βάση ανιχνευτή-κουμπάσο και εύτηκτο 182 °C	10
Τερματικός διακόπτης	2
Ελατήριο	2
Ράουλο	4
Συρματόσχοινο	14 μέτρα
Σφικτήρας συρματόσχοινου	4
Ακροφύσιο 11982	15
Ακροφύσιο 11983	4
Ακροφύσιο 11984	3
Ακροφύσιο 13729	4
Συστολή ακροφυσίου wet	26
Πίνακας πυρασφάλειας μονοζωνικός	1
Μπουτόν (μανιτάρι) ακύρωσης	1

Για τους επιμέρους χώρους εντός του Φοιτητικού Κέντρου οι εργασίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή	Χώρος
Αναγόμωση Πυροσβεστήρα	Πλύση πιάτων-ποτηριών (1)
Αναγόμωση Πυροσβεστήρα	Παρασκευή γευμάτων (5)
Έλεγχος διαρροών και συσφίξεις σε κολεκτέρ και σε όλες τις σωληνώσεις γκαζιού.	Παρασκευή γευμάτων (5)
Αναγόμωση Πυροσβεστήρα	Γραφείο Ελέγχου (11)
Να τοποθετηθούν σημάνσεις πυρασφάλειας (εισόδου-εξόδου)	Εστιατόριο

Β. Σχολή Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής).

- Αναγόμωση στους τρεις (3) πυροσβεστήρες στον χώρο του εστιατορίου.
- Όμοια με τον χώρο του Φοιτητικού κέντρου, εγκατάσταση νέου αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A) με χρήση κατασβεστικού υλικού τύπου F, για συμμόρφωση με σχετική απόφαση Πυροσβεστικής (Αρχηγού Πυροσβ. Σώματος, αρ. πρωτ. 61047/27-11-2009). Συγκεκριμένα, για τον χώρο του μαγειρείου του εστιατορίου της ιατρικής σχολής απαιτούνται:

Περιγραφή υλικού	Τεμάχια
Δοχείο 50 κιλών με αυτόματο κλείστρο, πυροκροτητή και μανόμετρο που θα περιέχει 25 λίτρα Wet Chemical.	1
Σωλήνας Εύκαμπτος 21,7x1/2"	1
Βάση πυροσβεστήρα	1
Βάση ανιχνευτή-κουμπάσο και εύτηκτο 182 °C	2
Τερματικός διακόπτης	1
Ελατήριο	1
Ράουλο	2
Συρματόσχοινο	4 μέτρα
Σφικτήρας συρματόσχοινου	1
Ακροφύσιο 11982	5
Ακροφύσιο 11983	3
Ακροφύσιο 11984	8
Συστολή ακροφυσίου wet	16
Πίνακας πυρασφάλειας μονοζωνικός	1
Μπουτόν (μανιτάρι) ακύρωσης	1

Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Κ στην Λ. Κνωσού και στο τηλ. 2810- 393118 (κο Κυριακάκη).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00μμ.** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(Διοικητήριο Π.Κ)

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Ευριπίδης Στεφάνου