



Προς:

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την
ανάθεση της σύμβασης του υπ' αριθ. 19329/11-
08-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019616043 2026-08-
11) ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

ΘΕΜΑ: Έγγραφο παροχής διευκρινίσεων επί του υπ' αριθ. 19329/11-08-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019616043 2026-08-11) ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και αντικατάσταση ενός Συστήματος Κλιματισμού τύπου VRF στο Κτίριο ΞΕΝΙΑ Ρεθύμνου (ΟΜΑΔΑ Α), προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων και προσθήκη νέων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΟΜΑΔΑ Β)», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 514008.

Σχετικό έγγραφο:

1. το υπ' αριθ. πρωτ. 20352/03-09-2026 Αίτημα Παροχής Διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικό έγγραφο,

Διευκρινίζουμε:

Ερώτημα: Σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή «Ελάχιστες Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΕΣ/Τ-25)», παρατηρούμε ότι αναφέρονται τα ακόλουθα:

≤ 300 mm (ύψος)

≤ 800 mm (μήκος)

και την τεχνική προδιαγραφή «Ελάχιστη Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (ΕΣ/Τ – 25)»

$\leq 23-36$ dB(A) (low-high)

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την ανωτέρω απαίτηση, καθώς η αναφορά σε «Ελάχιστες Διαστάσεις» καθώς και «Ελάχιστη Στάθμη Θορύβου» φαίνεται να μην συνάδει με τη χρήση του συμβόλου « $\leq$ », το οποίο υποδηλώνει ανώτατο όριο. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ορθώς αναφέρεται ο όρος

«Ελάχιστες» ή εάν πρόκειται για εκ παραδρομής αναγραφή και η απαίτηση αφορά «Μέγιστες Διαστάσεις» της εσωτερικής μονάδας και «μέγιστη στάθμη θορύβου» Εσωτερικής Μονάδας.

Απάντηση - Διευκρίνιση: Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής αναγράφηκαν οι όροι «Ελάχιστες Διαστάσεις» και «Ελάχιστη Στάθμη Θορύβου» στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της εσωτερικής μονάδας (ΕΣ/Τ-25).

Οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν «**Μέγιστες Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας**» και «**Μέγιστη Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας**», αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τις αναγραφόμενες τιμές και το σύμβολο « $\leq$ ».

Κατά συνέπεια, η ορθή διατύπωση των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη:

Μέγιστες Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΕΣ/Τ-25): ≤ 300 mm (ύψος), ≤ 800 mm (μήκος).

Μέγιστη Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (ΕΣ/Τ-25): $\leq 23-36$ dB(A) (low-high).

Η ανωτέρω διευκρίνιση αφορά αποκλειστικά τη διόρθωση της εκ παραδρομής αναγραφής των όρων «Ελάχιστες» και «Ελάχιστη», δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις αναγραφόμενες αριθμητικές τιμές ούτε στα όρια που τίθενται με τη χρήση του συμβόλου « $\leq$ » και εφαρμόζεται αντίστοιχα σε κάθε σχετική αναφορά στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές στο Φύλλο Συμμόρφωσης, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Διακήρυξης όπου αυτές αναφέρονται.

Το παρόν έγγραφο παροχής διευκρινίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ' αριθ. 19329/11-08-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019616043 2026-08-11) ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και αντικατάσταση ενός Συστήματος Κλιματισμού τύπου VRF στο Κτίριο ΞΕΝΙΑ Ρεθύμνου (ΟΜΑΔΑ Α), προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων και προσθήκη νέων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ΟΜΑΔΑ Β)», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 514008 και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τόσο στα συνημμένα της Διακήρυξης όσο και στο Υποσύστημα «Επικοινωνία» καθώς και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.uoc.gr

Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

**Ο Αντιπρότανης Οικονομικών &
Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Γεώργιος Σταματόπουλος
Καθηγητής**