

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ VRF ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ- ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
1	Οι προτεινόμενες μονάδες ανταποκρίνονται ως προς τα είδη και την τυποποιημένη κατηγοριοποίηση αποδόσεων του Πίνακα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
		Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
2	Έχουν υποβληθεί οι Τεχνικές Οδηγίες του εργοστασίου (Data Books & Installation Manuals) για τις προτεινόμενες μονάδες	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
		Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
		Τοπικά Χειριστήρια VRF	NAI	
3	Οι προτεινόμενες μονάδες διαθέτουν τα βασικά Χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήματα Δ.1, Δ.2, Δ.3), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
		Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
		Τοπικά Χειριστήρια VRF	NAI	
4	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα μονάδες επιτυγχάνει τα ζητούμενα όρια όσον αφορά τα μέγιστα μήκη/ύψη ψυκτικών δικτύων, τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας και το μέγιστο μήκος δικτύων επικοινωνίας όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ.1), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	

5	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα επιτυγχάνει τους ελάχιστους συντελεστές απόδοσης SEER/SCOP κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ, σελ. 4)	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
6	Ο παραγόμενος θόρυβος της προτεινόμενης εξωτερικής μονάδας είναι ίσος ή χαμηλότερος κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ, σελ. 4)	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
7	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα διαθέτει τεχνολογία VRF Replacement βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
8	Έχουν υποβληθεί οι εργοστασιακές Οδηγίες (Data Book, Installation Manual ή άλλα Τεχνικά Εγχειρίδια) όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας Replacement (τμήμα Ε.8) και προκύπτει η συμβατότητα με τις απαιτήσεις του έργου, η οποία επιβεβαιώνεται και στην Τεχνική προσφορά.	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
9	Το προτεινόμενο σύστημα VRF διαθέτει λειτουργία "auto restart" που επαναφέρει αυτόματα τις εσωτερικές μονάδες στις προγενέστερες ρυθμίσεις και κατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (τμήμα Δ.1 και Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εξωτερική και Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
10	Το προτεινόμενο σύστημα VRF είναι συμβατό με τον έλεγχο λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (α) μέσω ηλεκτρονικής κλειδαριάς δωματίου με κάρτα ή άλλο ανάλογο σύστημα όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας κατά την αποχώρηση του χρήστη και (β) μέσω επαφών ελέγχου της κατάστασης των ανοιγμάτων του δωματίου, όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας όταν ανιχνευθεί ανοικτό παράθυρο ή πόρτα (τμήμα Δ.1 και Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book ή άλλου επίσημου εγγράφου	Εξωτερική και Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	

11	Η προτεινόμενη εσωτερική μονάδα έχει διαστάσεις (μήκος*ύψος) που δεν υπερβαίνουν τις οριζόμενες στο τμήμα Δ.2, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
12	Ο παραγόμενος θόρυβος της προτεινόμενης εσωτερικής μονάδας είναι ίσος ή χαμηλότερος από τον οριζόμενο στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
13	Τα προτεινόμενα Τοπικά Χειριστήρια είναι ενσύρματα, προσεγγιστικών διαστάσεων 12cm*12cm και διαθέτουν οθόνη με λευκό φωτισμό φόντου και ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book	Τοπικά Χειριστήρια VRF	NAI	
14	Φύλλα Συμμόρφωσης / Μετρήσεων κατά ERP - ecodesign (EU-2016/2281)	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
15	CE- Declaration of Conformity	Εξωτερική Μονάδα VRF	NAI	
		Εσωτερικές Μονάδες VRF	NAI	
		Τοπικά Χειριστήρια VRF	NAI	
16	Πιστοποίηση υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 9001/2015		NAI	
17	Πιστοποίηση υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 14001/2015		NAI	
18	Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001/2015		NAI	
19	Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 14001/2015		NAI	
20	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα μέρη των μονάδων και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη		NAI	
21	Χρόνος εγγύησης δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον ένα (1) έτος.		NAI	